



REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
de GOUDELIN

Envoyé en préfecture le 27/02/2017

Reçu en préfecture le 27/02/2017

Affiché le

ID : 022-212200653-20170215-20170215011-DE

L'an deux mille dix-sept, le quinze février à 19 heures, le conseil municipal de Goudelin, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Didier MORIN, Maire.

Convoqués :

CORBEL Michel - CORLAY Gérard - GAUVAIN Michaël - GUEGAN Yannick - ILLIEN Anne-Yvette - JEZEQUEL Fabien - KERRIEN Yvonnick - LAROSE Arnaud - LE BONHOMME Marie-Catherine - LE GARFF-TRUHAUD Francette - LE GRAND Marina - MARTIN Marie-Christine - MILON Martine - MORIN Didier - QUERRE Yann - QUINTIN Jérémie - ROPERS Isabelle - TACQUET Marie-Blanche - TROADEC Hélène

Absents excusés : Arnaud LAROSE, Jérémie QUINTIN (pouvoir à MORIN Didier)

Secrétaire : Robert DEROUIN

DELIBERATION N°20170215-011

Date de convocation : 09 février 2017

Date d'affichage : 27 février 2017

Objet : travaux supplémentaires mairie-sdf – désamiantage intérieur

Fabien JEZEQUEL explique que la problématique de l'amiante en intérieur était intégrée dans les travaux réalisés par l'entreprise en charge du revêtement de sols : une chape devait être coulée sur la partie concernée, encapsulant l'amiante. Celle-ci devait être réalisée par une personne habilitée (« sous-section 3 » selon la réglementation concernée), mais qui est aujourd'hui en arrêt jusqu'à juillet 2017. Fabien JEZEQUEL propose ainsi de désamianter les parties concernées, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Un devis a été demandé à l'entreprise EIMH, en charge du désamiantage sur le chantier, qui a répondu pour un montant de 15 511 € HT.

Fabien JEZEQUEL propose de retenir ces travaux et d'autoriser le Maire à engager ces dépenses.

Le Conseil,

Après en avoir délibéré,

A 17 voix pour et 1 abstention,

Retient l'offre de l'entreprise EIMH pour un montant de 15 511 € HT.

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

Pour copie conforme,

Le Maire,

Didier MORIN

